

Химическая лаборатория
УПГ ОАО "Сургутнефтегаз"
628452 Тюменская область
Сургутский район, п. Солнечный
Западно-Сургутское месторож-
дение, территория Управления
по переработке газа
тел.: 8 3462 48 85 06

П А С П О Р Т № 981

ФРАКЦИЯ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ШИРОКАЯ

СТО 05753490-0900-9-2011

Место отбора пробы: Товарный парк № 3 Е601/24

Регистрационный номер пробы: № 72-11-17у

Дата отбора пробы: 06.11.2017

Дата проведения испытаний: 06.11.2017

Дата выдачи паспорта: 06.11.2017

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Норма по маркам | | Результат испытания | НД на испытание |
|-------|---|-------------------|---|---------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | марка А | марка Б | | |
| 1 | Массовая доля компонентов: | | | | | ГОСТ 10679-76 |
| | -сумма углеводородов C ₁ -C ₂ , не более | % | 3 | 5 | 1,56 | |
| | -пропан, не менее | % | 15 | - | 33,69 | |
| | -сумма углеводородов C ₄ -C ₅ , не менее | % | 40 | 35 | 60,22 | |
| | -сумма углеводородов C ₆ и выше, не более | % | 20 | 40 | 4,53 | |
| 2 | Массовая доля метанола | % | не нормируется | | - | ГОСТ 10679-76 |
| 3 | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, не более в том числе: сероводорода, не более | % | 0,025 | 0,050 | <0,0002 | ГОСТ 22985-90 |
| | | % | 0,003 | 0,003 | <0,0002 | |
| 4 | Содержание свободной воды и щелочи | | отсутствие | | отсутствие | п.8.2 СТО 05753490-0900-9-2011 |
| 5 | Внешний вид | | бесцветная прозрачная, жидкость | | бесцветная прозрачная, жидкость | п.8.3 СТО 05753490-0900-9-2011 |
| 6 | Плотность при 20 °С при 15 °С | кг/м ³ | не нормируется, определение обязательно | | 547,6 554,6 | ГОСТ 28656-90 |

Заключение: Соответствует СТО 05753490-0900-9-2011-Марка А

Начальник смены ЦИТС

Р.С.Прибытков

Лицо ответственное за оформление паспорта:
лаборант химического анализа 5 разряда:

Хайретдинова 3.Х.Хайретдинова