

ООО «Газпром переработка»
194044, город Санкт-Петербург,
улица Смольячкова, дом 6, корпус 1 стр.1, офис 901
филиал Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (Сургутский ЗСК)
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район
Лаборатория технического контроля Центральной заводской лаборатории
Аттестат аккредитации RA.RU.21BP02 бессрочный

Интегрированная система менеджмента
ISO 9001:2015 сертификат №10190/0 до 18.03.2020
ISO 14001:2015 сертификат №01375/0 до 18.03.2020
ISO 50001:2011 сертификат № 00048/0 до 18.03.2020
OHSAS 18001:2007 сертификат № 17.2015.026 до 08.12.2020



ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 4010-0651-18-СКГОСТ
Конденсат газовый стабильный 1 группа ГОСТ Р 54389-2011

Сертификат соответствия № РОСС.RU.NX09.H01652 по 31.05.2018
Код ОКПД2 19.20.32.115

Дата проведения анализа: 24.03.2018

Дата отбора: 24.03.2018

Партия №: 651

Дата изготовления продукта: 24.03.2018

Место отбора: РП СК РВС-301/6

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по НД 1 группа	Результат анализа
1. Давление насыщенных паров, кПа, не более (мм.рт.ст.), не более	ГОСТ 1756	66,7 (500)	59,6 (447)
2. Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	0,5	отсутствие
3. Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,05	0,0063
4. Концентрация хлористых солей, мг/дм ³ , не более	ГОСТ 21534	100	1,1
5. Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	не нормируется	0,0305
6. Массовая доля сероводорода, млн-1 (ppm), не более	ГОСТ Р 50802	20	менее 2
7. Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме, млн-1 (ppm), не более	ГОСТ Р 50802	40	менее 2
8. Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	не нормируется	755,2
9. Выход фракций, %, до температуры, °C:	ГОСТ 2177		
- 100			39,0
- 200		не нормируется	67,0
- 300			79,0
- 360			86,9
10. Массовая доля парафина, %	ГОСТ 11851	не нормируется	3,5
11. Массовая доля хлорорганических соединений, млн-1 (ppm)	ГОСТ Р 52247	не нормируется	менее 1

Качество продукции соответствует ГОСТ Р 54389-2011, 1 группа.

Лаборатория химического анализа ЛТК ЦЗЛ

на основании сертификата соответствия ООО «Газпром переработка» № 297/16 от 29.12.2015


Начальник ЦЗЛ

на основании сертификата соответствия ООО «Газпром переработка» № 282/15 от 17.11.2015

Дата выдачи сертификата: 25.03.2018 02:01

Дыра Н. С.

Белусова Ю. С.



Лаборант химического анализа ЛТК ЦЗЛ

Л.М. Коновалова №280/15 от 17.11.2015г.